



T.A. SOMMATORI SUMMING CT's

DATI TECNICI



frequenza funzionamento
autoconsumo minimo

tensione di riferimento per
l'isolamento
tensione di prova
isolamento
grado di protezione
sovrapotenza permanente
corrente termica di
breve durata nominale (I_{th})
corrente dinamica nominale di (I_{dyn})
fattore di sicurezza

temperatura di funzionamento
temperatura di magazzinaggio
costruzione a norme

TECHNICAL DATA

operating frequency	50 ÷ 60Hz
minimum burden	2VA per ingresso
insulation reference voltage	2VA each input
test voltage	0,72 kV
isolamento	3 kV x 1' 50 Hz
protection degree	classe E
continuous overcurrent	IP 30
rated short-time thermal current (I_{th})	1,2 In
rated dynamic current (I_{dyn})	60 In
safety factor	2.5 x I_{th}
operating temperature	$N \leq 5$ x TASC010
storage temperature	$N \leq 10$ x TASC020 e TASC040
manufactured according to	-25 ÷ +50 °C
	-40 ÷ +80 °C
	IEC/EN 61869-1,
	IEC/EN 61869-2



TAS02.../TAS04...
kg. 2,8 - 3,4

DATI PER L'ORDINAZIONE

- codice
- rapporti TA ingresso (se diversi tra loro)
- opzioni (vedi pag. 11.3)

ORDERING INFORMATIONS

- code
- input CTs ratio (if different)
- options (see page 11.3)

TASC10...

CORRENTE PRIMARIA PRIMARY CURRENT	VA		CODICE - CODE	
	cl. 0,5	cl. 1	/ 5A	/ 1A
5+5 A	10	20	TASC102+5X05	TASC102+5X01
5+5+5 A	10	20	TASC103+5X05	TASC103+5X01
5+5+5+5 A	10	20	TASC104+5X05	TASC104+5X01
5+5+5+5+5 A	10	20	TASC105+5X05	TASC105+5X01
5+5+5+5+5+5 A	10	20	TASC106+5X05	TASC106+5X01

TAS02...

CORRENTE PRIMARIA PRIMARY CURRENT	VA			CODICE - CODE	
	cl. 0,5	cl. 1	5P10	/ 5A	/ 1A
5+5 A	20	40	10	TAS0202+5X05	TAS0202+5X01
5+5+5 A	20	40	10	TAS0203+5X05	TAS0203+5X01
5+5+5+5 A	20	40	10	TAS0204+5X05	TAS0204+5X01

TAS04...

CORRENTE PRIMARIA PRIMARY CURRENT	VA			CODICE - CODE	
	cl. 0,5	cl. 1	5P10	/ 5A	/ 1A
5+5 A	40	80	15	TAS0402+5X05	TAS0402+5X01
5+5+5 A	40	80	15	TAS0403+5X05	TAS0403+5X01
5+5+5+5 A	40	80	15	TAS0404+5X05	TAS0404+5X01

NOTA: Se gli ingressi derivano da TA con rapporti di trasformazione diversi tra loro, è necessario comunicare il valore del rapporto di ogni TA.

NOTA: Whenever the primary values of CT's are different it is necessary to be informed before production

SCHEMA INSERZIONE